



REQUETES EN SUBVENTION 2009

Chèque2009énergie

CRITERES D'OCTROI - CONDITIONS SPECIFIQUES

C. INSTALLATION SOLAIRE THERMIQUE

ECS : Eau chaude sanitaire

	Montant unitaire Fr.
1. Installation solaire thermique, maison individuelle, préchauffage de l'ECS, forfait par installation	2'250.-/installation
2. Installation solaire thermique, maison individuelle, préchauffage de l'ECS + appoint au chauffage, forfait par installation	6'000.- /installation
	Montant unitaire Fr.
3. Installation solaire collective (0.5 à 0.8 m ² /p) <i>Le montant spécifique de Fr. 375.- est pondéré en fonction du type de capteur:</i> - capteurs sélectifs vitrés: 1.0 - capteurs sélectifs non vitrés: 0.55 - capteurs tubulaires sous vide: 1.3	3'750.-+375.-/m ²
	Montant unitaire Fr.
4. Bonus pour la réalisation d'une installation solaire à l'occasion du remplacement de la chaudière ou de la rénovation de la toiture	+un tiers sur les montants ci-dessus

Le dimensionnement est basé sur la recommandation de l'Office fédéral de l'énergie « Dimensionnement d'installations à capteurs solaires », disponible au Centre Info Pro.

Seuls les capteurs ou systèmes combinés mentionnés sur la liste officielle disponible sur le site www.swissolar.ch/kollk_de.php donnent droit à une subvention.

Les installations de **plus de 30 m²** doivent être équipées d'un système de mesure directe de la production d'énergie solaire (compteur volumétrique, sondes aller+retour et calculateur) et d'un compteur de la consommation d'eau chaude sanitaire.

Les installations de **moins de 30 m²** doivent être équipées d'un dispositif permettant de contrôler leur bon fonctionnement:

- Thermomètres sur l'aller et le retour du circuit primaire pour le contrôle des températures aller-retour et un débit-mètre (Taco-Setter ou équivalent) pour le contrôle du débit;
- Systèmes de mesure directe de la production d'énergie solaire (compteur volumétrique, sondes aller+retour et calculateur) ou indirecte (sondes aller+retour et calculateur avec introduction manuelle du débit nominal du circuit primaire).

Substitution de chauffage électrique de l'ECS, adressez svp votre requête à www.eco21.ch